

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru


ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,
e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н.Ю. Гасанова

МП

22.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/00001-24 - 05-00-21/00002-24 от 22.01.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ КОСТЕКСКИЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534024382 ОГРН 1020501764909)

2. Юридический адрес: 368025, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО КОСТЕК

Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Хасавюртовский, с Костек

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 05-00-21/00001-24 - вода подземного источника водоснабжения,

Проба № 05-00-21/00002-24 - вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 05-00-21/00001-24 - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "СЕЛЬСОВЕТ"КОСТЕКСКИЙ"

ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), Артскважина №1 с.Пятилетка, Дагестан
Респ, р-н Хасавюртовский, с Пятилетка,

Проба № 05-00-21/00002-24 - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "СЕЛЬСОВЕТ"КОСТЕКСКИЙ"

ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект), артскважина №2 с. Пятилетка, Дагестан
Респ, р-н Хасавюртовский, с Пятилетка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-21/00001-24 - 11.01.2023 08:00 - 08:15,

Проба № 05-00-21/00002-24 - 11.01.2024 08:20 - 08:40

Ф.И.О., должность: Хамавов К.С., зам. главы администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МО "СЕЛЬСОВЕТ
КОСТЕКСКИЙ";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.01.2023 10:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-21/00001-24 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,

Проба № 05-00-21/00002-24 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1 от 11 января 2023 г.

Протокол испытаний № 05-00-21/00001-24 - 05-00-21/00002-24 от 22.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 05-00-21/00001-00-24, 05-00-21/00002-00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы вольтамперометрические, ТА-Lab	721
2	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/00001-24 Образец поступил 11.01.2024 12:15 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 11.01.2024 12:30, дата окончания испытаний 22.01.2024 09:33					
1	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Марганец	мг/дм ³	0,199±0,050	Не более 0,1	ГОСТ 31866-2012
3	Мышьяк	мг/дм ³	0,160±0,040	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/00002-24 Образец поступил 11.01.2024 13:23 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 11.01.2024 13:26, дата окончания испытаний 22.01.2024 09:35					
1	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Марганец	мг/дм ³	0,196±0,049	Не более 0,1	ГОСТ 31866-2012
3	Мышьяк	мг/дм ³	0,160±0,040	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

А.А. Гусейнова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00001-24 - 05-00-21/00002-24 от 22.01.2024